



LEGENDA :

- Zasilanie ciepła woda c.o.
- Powrót zimna woda c.o.
- (P3) Pion C.O.

ZESTAWIENIE GRUBOŚCI IZOLACJI PRZEWODÓW

Średnica przewodu, [mm]	Średnica wewn. izolacji, [mm]	Grubość izolacji [mm]	
		Zasilanie	Powrót
Ø20	Ø22	20 mm	20 mm
Ø25	Ø25	20 mm	20 mm
Ø32	Ø35	30 mm	30 mm
Ø40	Ø42	30 mm	30 mm

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIEGOWIE ul. BANKOWA 30

INWESTOR	GMINA NIEGOWA, NIEGOWA ul. SOBIESKIEGO 1		
ADRES INWESTYCJI	**NIEGOWA ul. BANKOWA 30 DZ. NR 1479/1**		
TYTUŁ RYSUNKU	**ROZWINIĘCIE - INSTALACJA C.O.**		Data: Lipiec 2016
PROJEKTANT	**mgr inż. SŁAWOMIR ŁAPETA up. nr SLK/2642/POOS/09**	Podpis	Skala: 1:100
OPRACOWANIE	**inż. PAWEŁ CHORABIK inż. Mateusz Okraska**	Podpis	Nr rys. **S5**
BIURO PROJEKTOWE PRO FI S. ŁAPETA, MYSZKÓW ul. PUŁASKIEGO 7/408, tel/fax: 34-315-75-71			